



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304737903

**认证委托人名称及地址**

浙江格亚电气有限公司  
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

**生产者名称及地址**

浙江格亚电气有限公司  
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

**生产企业名称及地址**

浙江科朔电气有限公司  
浙江省乐清市经济开发区经三路 111 号 5 楼

**产品名称和系列、型号、规格**

交流接触器

CJX2-40、CJX2-50、CJX2-65、KC1-40、KC1-50、KC1-65、GLC1-40、GLC1-50、GLC1-65；详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 01 日 有效期至：2029 年 06 月 27 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2025 年 01 月 17 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304737903

证书附页：第 1 页 共 1 页

CJX2-40、CJX2-50、CJX2-65、KC1-40、KC1-50、KC1-65、GLC1-40、GLC1-50、GLC1-65；

Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 60A(CJX2-40、KC1-40、GLC1-40)、80A(CJX2-50、CJX2-65、KC1-50、KC1-65、GLC1-50、GLC1-65)；

Ue: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/  
AC660V/AC690V；

Ie: 40A(CJX2-40、KC1-40、GLC1-40)、50A(CJX2-50、KC1-50、GLC1-50)、65A(CJX2-65、KC1-65、GLC1-65)；

使用类别：AC-3；极数：3P，4P(仅 CJX2-40，CJX2-50，CJX2-65)；

适用频率：50/60Hz；Us: AC24V、AC36V、AC110V、AC220V、AC380V、50Hz；AC24V、AC36V、AC48V、AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V，50Hz/60Hz；DC24V、DC110V、DC220V；

配用的辅助触头：1NO1NC；Uimp: 6kV；Ui: 690V；Ith: 10A；

AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A、  
AC220V/1.6A；

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司