



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304737905

认证委托人名称及地址

浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产者名称及地址

浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产企业名称及地址

浙江科朔电气有限公司
浙江省乐清市经济开发区经三路111号5楼

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJX2-09, CJX2-12, CJX2-18, GLC1-09, GLC1-12, GLC1-18; U_i : 690V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC380V; I_{th} : 20A[CJX2-09, GLC1-09, CJX2-12(除 CJX2-12008, GLC1-12)], 25A(CJX2-12008), 32A(CJX2-18, GLC1-18); I_e : 9A(CJX2-09, GLC1-09), 12A(CJX2-12, GLC1-12), 18A(CJX2-18, GLC1-18); 使用类别: AC-3; U_s : AC24V, AC36V, AC110V, AC220V, AC380V, 50Hz; DC24V, DC110V, DC220V; 极数: 3P, 4P(仅 CJX2-09, CJX2-12, CJX2-18); 配用的辅助触头: 1NO, 1NC; I_{th} : 10A; U_{imp} : 4kV; U_i : 690V; AC-15: 380V/0.95A; DC-13: 220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年08月01日 有效期至: 2029年07月03日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2025年01月17日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

